

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Дальнегорского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

692443, г. Дальнегорск, ул. Матросова 1, (42373) 2-98-91, 3-50-63

Email: 5 2 ogpn@mail.primorve.ru, ond dalnegorsk@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Регистрационный номер по СПО ИАП № 10

Предписание №34 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Дальнегорска

юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1022500616764 ИНН 2505005251

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дальнегорского
городского округа по пожарному надзору Гришко М.С от 13 мая 2019 года № 34
ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период с

« 17 » мая 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

« 30 » мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

проведена плановая / выездная проверка: Заместителем главного государственного

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

инспектора Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Летяго О.В.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

совместно с

(наименование объекта надзора и его адрес)

Директором МОБУ «СОШ №25» Гумен Н.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Позтажные планы эвакуации людей в здании МОБУ «СОШ №25» не соответствуют действительному размещению средств противопожарной защиты	Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: а)эвакуационных путей и выходов; б)лестницы, лестничные клетки и	15.08.2019	

		<p>аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;</p> <p>в) места размещения самого плана эвакуации;</p> <p>г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО (глава 6 п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в РФ»)</p>		
2.	<p>На одноразовые пломбы запускаящего (запорно-пускового) устройства не нанесено обозначение даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года</p>	<p>На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:</p> <p>а) индивидуальный номер пломбы;</p> <p>б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года (п. 477 п.п. б Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в РФ»)</p>	15.08.2019	
3.	<p>Кровля здания школы не оборудована металлическими ограждениями и</p>	<p>В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок (п. 8.11 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	01.08.2020	
4.	<p>В здании МОБУ «СОШ №25» помещение электрощитовой не выгорожено противопожарной преградой, отделяющей пожароопасное помещение</p>	<p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за</p>	01.08.2020	

		исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст. 59; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 года п. 212; СП 4.13130.2009 п. 5.6.4)		
5.	В помещении электрощитовой МОБУ «СОШ №25» допускается размещение горючих материалов	Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; (п. 42 п.п ж Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в РФ»)	15.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Дальнегорского ГО по пожарному надзору
Летяго О.В.


(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)

« 30 » июля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
« 30 » июля 20 19 г.


(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Воронина Ирина Владимировна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022