

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 30/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА, ИНН 2505005251, ОГРН 1022500616764**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение решения органа государственного контроля (надзора о проведении плановой выездной проверки от 28 июля 2021 года № 30 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30.07.2021 года по 12.08.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Коряков Владимир Николаевич*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА, 692443, Приморский край, г. Дальнегорск,  
ул. Химики, 8а**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором Ворониной Ириной Владимировной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645	03.12.2021	
2.	- руководителем организации не разработаны программы противопожарного инструктажа, с согласованием в территориальном органе МЧС России	п. 3 ППР, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645	03.12.2021	
3.	- руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации, разрабатываемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР	03.12.2021	
4.	- эвакуационный выход, ведущий из подвального помещения непосредственно на улицу, не обеспечивает свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	03.12.2021	
5.	- эвакуационные выходы из здания, ведущие непосредственно на улицу, не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	03.12.2021	

6.	- руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 ППР	03.12.2021	
7.	- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР	03.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дальнегорского  
городского округа по пожарному надзору  
Коряков Владимир Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 12 " августа 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

" 12 " 08 2021 г.

*Ворожикова И. В.*  
директор МАФУ, совм. № 25

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Воронина Ирина Владимировна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022