

ДАЛЬНЕГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 25»

Химиков, 8А, г. Дальнегорск, 692443
тел./факс: 8 (42373) 3-68-57
E-mail: mousosh25d@mail.ru

«15» сентября 2021 г. № б/н

Государственному
инспектору Дальнегорского
городского округа по
пожарному надзору
В.Н. Корякову

ул. Матросова, д.1,
г. Дальнегорск, 692443

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО


На Ваше Представление от 17.08.2021 года № 423-3-4-16 администрация МОБУ «СОШ № 25 » сообщает, что все выявленные в ходе проверки нарушения рассмотрены, приняты к сведению.

На сегодняшний день:

- разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной сигнализации;
- на эвакуационном выходе, ведущем из подвального помещения, установлена щеколда;
- приобретены ручные электрические фонари на каждого дежурного в количестве 2 штук;
- эвакуационные выходы из здания, ведущие непосредственно на улицу, свободно открываются изнутри без ключа;

Остальные нарушения будут устранены к указанным в предписании срокам.

Директор МОБУ «СОШ № 25»



И.В. Воронина

*Получил 16.09.2021.
ст. инспектор отдела
лейтенант В.Н. Коряков
В.Н. Коряков*

Исп.: Иванова К.В.
8(42373)36857

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Воронина Ирина Владимировна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022